

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад № 133»

(МДОУ «Детский сад № 133»)

ул. Керамическая, дом 5а, г. Ярославль, 150019

Телефон: (4852) 57-93-83, 57-94-14

Факс: (4852) 57-93-83

E-mail: [yardou133@yandex.ru](mailto:yardou133@yandex.ru)

ИНН 7602023706, КПП 760201001

ОКПО 47145289, ОГРН 1027600512246

Исх. № 199 от 17 ноября 2021 год.

ОНД и ПР по г. Ярославлю

Государственному инспектору г. Ярославля

по пожарному надзору

Калиниченко Л.С.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133» сообщает Вам об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, которые были отмечены в ходе плановой проверки 05.10.2021 года, по данным Предписания № 275 от 18.10.2021г.

ДОУ были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1.	Здание хоз.блока (здание лит. Б) не оснащено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	<b>Срок устранения до 14.10.2022 год.</b> Направлено ходатайство в департамент образования мэрии г. Ярославля о выделении дополнительного финансирования для устранения нарушения согласно Предписанию ПБ № 275 от 18.10.2021г.
2.	В здании хоз.блока (здание лит. Б) на дверях помещений складского назначения, в которых осуществляется хранение горючих материалов не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.	<b>Устранено.</b> Обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в здании хоз.блока (здание лит. Б) на дверях помещений складского назначения, в которых осуществляется хранение горючих материалов.
3.	В здании хоз.блока (здание лит. Б) на двери помещения мастерской (помещение № 1 по тех.паспорту) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.	<b>Устранено.</b> Обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в здании хоз.блока (здание лит. Б) на двери помещения мастерской (помещение № 1 по тех.паспорту).
4.	Согласно журналу учёта инструктажей по пожарной безопасности, в 2019, 2020 годах с сотрудниками МДОУ не проводился повторный инструктаж по пожарной безопасности с периодичностью не реже 1-ого раза в год.	<b>Устранено.</b> Проведен повторный инструктаж по пожарной безопасности с периодичностью не реже 1-ого раза в год согласно журналу учёта инструктажей по пожарной безопасности 19.11.2021 года с сотрудниками МДОУ.

5.	Отсутствует документация подтверждающая проведение работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и горючих отложений с периодичностью не реже 1 раза в год.	<b>Срок устранения до 14.10.2022 год.</b> Направлено ходатайство в департамент образования мэрии г. Ярославля о выделении дополнительного финансирования для устранения нарушения согласно Предписанию ПБ № 275 от 18.10.2021г.
6.	Отсутствует документация подтверждающая проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет.	<b>Устранено.</b> Имеется документация подтверждающая проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет. Протокол № 2 от 16.02.2017г.
7.	На объекте отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и музыкального зала (помещение № 8 по тех.паспорту).	<b>Устранено.</b> Имеются документы подтверждающие класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и музыкального зала (помещение № 8 по тех.паспорту). Декларация о соответствии.
8.	На путях эвакуации из спальни группы № 4 (помещение № 13 по тех.паспорту) размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	<b>Устранено.</b> Убраны кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей на путях эвакуации из спальни группы № 4 (помещение № 13 по тех.паспорту).
9.	На пути эвакуации из раздевалки группы № 1 (ясли (помещение № 7 по тех.паспорту)) непосредственно наружу размещены шкафчики.	<b>Устранено.</b> Шкафчики в группе № 1 (ясли (помещение № 7 по тех.паспорту)) размещены наружу количество согласно списочному составу группы. Видимых и невидимых препятствий безопасной эвакуации людей на путях эвакуации из раздевалки группы № 1 не обнаружено..

Кроме того, сообщаем Вам, что с трудовым коллективом МДОУ «Детский сад № 133» проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности в работе 19 октября 2021 года.

Заведующий  
МДОУ «Детский сад № 133»

Исполнитель: Заведующий  
Плещева Юлия Владимировна  
57-97-44



Ю.В. Плещева