



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 275

об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №133»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение решения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору от «05» октября 2021 года №275, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «07» октября 2021 года по 15 час. 30 мин. «18» октября 2021 года

1) Калиниченко Ладой Сергеевной, государственным инспектором г. Ярославля о пожарному надзору.

проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 133» (далее МДОУ «Детский сад № 133») 150019, г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5а, осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150019, г. Ярославль, ул. Керамическая, д. 5а обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии Заведующего МДОУ «Детский сад №133» Плещевой Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательно го требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Здание хоз.блока (здание лит. Б) не оснащено автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 110-03 п. 4; правил противопожарного режима в РФ п. 54; НПБ 104-03 п 5.1 таб. 2 п. 20; СП 484.1311500.2020 п. А1, таб. А1 п. 19	14.10.2022г.	
2.	В здании хоз.блока (здание лит. Б) на дверях помещений складского назначения, в которых осуществляется хранение горючих материалов не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ главы 5, 8; правил противопожарного режима в РФ п. 12.	14.10.2022г.	
3.	В здании хоз.блока (здание лит. Б) на двери помещения мастерской (помещение № 1 по тех.паспорту) не обозначена категория по	Закон № 69-ФЗ ст. 1, ст.2; Закон № 123-ФЗ главы 5, 8; правил противопожарного режима в РФ п. 12.	14.10.2022г.	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны.			
4.	Согласно журналу учёта инструктажей по пожарной безопасности, в 2019, 2020 годах с сотрудниками МДОУ не проводился повторный инструктаж по пожарной безопасности с периодичностью не реже 1-ого раза в год.	п. 22 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г.	14.10.2022г.	
5.	Отсутствует документация подтверждающая проведение работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и горючих отложений с периодичностью не реже 1 раза в год.	п. 43 правил противопожарного режима в РФ. <i>в процессе</i>	14.10.2022г.	
6.	Отсутствует документация подтверждающая проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет.	п.п 6, п. 17 правил противопожарного режима в РФ.	14.10.2022г.	
7.	На объекте отсутствуют документы подтверждающие класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и музыкального зала (помещение № 8 по тех.паспорту).	п. 25 правил противопожарного режима в РФ; ст. 32 п. 4 Федеральный закон № 123-ФЗ.	14.10.2022г.	
8.	На путях эвакуации из спальни группы № 4 (помещение № 13 по тех.паспорту) размещены кровати, препятствующие безопасной эвакуации людей.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в РФ. <i>убраны</i>	14.10.2022г.	
9.	На пути эвакуации из раздевалки группы № 1 (ясли (помещение № 7 по тех.паспорту)) непосредственно наружу размещены шкафчики.	п.п. «б» п. 27, п.п. «ж» п. 16 правил противопожарного режима в РФ.	14.10.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Согласно п. 6 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: «Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания». В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

«18» октября 20 21 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«18» октября 20 21 г.

Заведующий МДОУ «Детский сад № 133» Плещева Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

